

洛阳市城市管理局洛阳市涧西区丝路大道片区雨水泵站项目

评标报告

洛阳市城市管理局洛阳市涧西区丝路大道片区雨水泵站项目

评标委员会

2025 年 10 月 22 日

一、基本情况介绍

（一）招标项目概况

- 1、项目名称：洛阳市城市管理局洛阳市涧西区丝路大道片区雨水泵站项目
- 2、项目代码：2501-410300-04-01-263903
- 3、招标人：洛阳市城市管理局（洛阳市城市综合执法局）
- 4、招标代理机构：中乐信国际工程管理有限公司
- 5、招标编号：洛建招 2025-62
- 6、标段编号：洛直工施招标(2025)0103 号-1
- 7、招标方式：公开招标
- 8、资金来源：财政资金
- 9、招标控制价：27423281.98 元
- 10、是否采用评定分离：是
- 11、其他须说明的事项：/

（二）招标情况简介

- 1、招标文件发布日期及发布媒介：2025-09-30，中国招标投标公共服务平台、河南省电子招标投标公共服务平台、洛阳市公共资源交易公共服务平台、河南省政府采购网
- 2、招标文件变更（澄清）公告日期及发布媒介：中国招标投标公共服务平台、河南省电子招标投标公共服务平台、洛阳市公共资源交易公共服务平台、河南省政府采购网
- 3、获取招标文件的潜在投标人数量 62 家。
- 4、投标文件递交截止时间：2025 年 10 月 22 日
- 5、本项目不收取投标保证金
- 6、其他：/

二、开标情况

开标时间： 2025 年 10 月 22 日

开标地点： 开标八室

投标截止时间前电子招投标系统（或现场递交）共收到 16 家的投标文件，符合要求进入开标程序。

开标情况如下：

序号	投标人名称	投标报价（包含不可竞争费用）	单位组织机构代码	拟派项目经理姓名	拟派项目经理身份证号	项目经理证书编号	质量标准	安全目标	文明工地目标	保证金缴纳情况	备注
1	济南城建集团有限公司	2553490 4.3	913701001631 52498L	祝恩丛	372926199801 101418	鲁 1372024202 501793	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）	杜绝重伤、死亡事故	市级文明工地标准		
2	西安市市政建设	2630225 8.13	916101037835 643388	高明昭	610121199003 203076	陕 1612019202 000466	符合现行国家有关工程施工验收	杜绝重伤、死亡	市级文明工地标		

	(集团)有限公司						规范和标准的要求(合格)	事故	准		
3	河南省建设集团有限公司	2550363 7.94	914100006831 72468N	郝昕听	410329198712 156030	豫 1412018201 903423	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格);关于质量的特殊要求见第八章“技术标准和要求”	杜绝重伤、死亡事故	市级文明工地标准		

4	天元路桥集团有限公司	2632419 8.66	91371300MA3UY5YY3T	张传文	371322198411 092233	鲁 1372021202 206138	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）	杜绝重伤、死亡事故	市级文明工地标准		
5	洛阳腾飞建设工程集团有限公司	2669345 1.17	91410300171071911N	曹智辉	411222198512 096011	豫 1412018201 900972	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）	杜绝重伤、死亡事故	市级文明工地标准		
6	河南六建建筑集	2577164 4.17	91410300171078179T	刘林林	412722198511 110035	豫 1412018201 901178	符合现行国家有关工程施工验收	杜绝重伤、死亡	市级文明工地标		

	团有限公司						规范和标准的要求（合格）关于质量的特殊要求见第八章“技术标准和要求”	事故	准		
7	河南省安装集团有限责任公司	2619636 3.15	914103001710 72244J	张成会	211404198009 267419	豫 1452017201 810195	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）	杜绝重伤、死亡事故	市级文明工地标准		
8	河南	2661617 3.44	914103007834 09709K	胡书	410327198007 061412	豫 1412017201	符合现行	杜绝	市级		

	三建建设集团有限公司			辉		833604	国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）	重伤、死亡事故	文明工地标准		
9	芜湖城市建设集团股份有限公司	2696405 8.11	913402003279 808056	张强	340223199212 273516	皖 1342022202 304246	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）	杜绝重伤、死亡事故	市级文明工地标准		
10	洛阳旭阳建设集团有限公司	2619850 8.14	914103000966 92186X	刘银平	412801198412 200864	豫 1412017201 729436	符合现行国家有关工程施工验收规范和标	杜绝重伤、死亡事故	市级文明工地标准		

	限公司						准的要求 (合格)				
1 1	洛阳市政建设集团有限公司	2631709 7.46	914103001711 146273	杨亚刚	410327199003 091416	豫 1412023202 303371	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格)	杜绝重伤、死亡事故	市级文明工地标准		
1 2	天一建设发展有限公司	2632688 0.16	914105815624 65694W	侯俊杰	411024198412 093237	豫 1412017201 729603	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格)	杜绝重伤、死亡事故	市级文明工地标准		
1 3	中铁十五	2632631 6.36	913100001699 534723	段会成	410304197712 061590	沪 1412012201 312137	符合现行国家有关	杜绝重伤	市级文明		

	局集团有限公司						工程施工验收规范和标准的要求（合格），关于质量的特殊要求见第八章“技术标准和要求”。	、死亡事故。	工地标准。		
14	新蒲建设集团有限公司	2610702 5.52	914100007066 2099XC	郜颖蕾	410882198808 168588	豫 1412017201 730869	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合	杜绝重伤、死亡事故	市级文明工地标准		

							格)				
1 5	河南省第一建筑工程集团有限责任公司	2677160 7.9	914101001700 51070N	张超	410726199203 086617	豫 1412023202 303538	符合 现行 国家 有关 工程 施工 验收 规范 和标 准的 要求 (合 格)	杜 绝 重 伤 、 死 亡 事 故	市 级 文 明 工 地 标 准		
1 6	无锡市市政设施建设工程有限公司	2607303 8.22	913202006763 74459L	张健	320204198107 162016	苏 1322011201 104022	符合 现行 国家 有关 工程 施工 验收 规范 和标 准的 要求 (合 格)	杜 绝 重 伤 、 死 亡 事 故	市 级 文 明 工 地 标 准		

开标现场查询“河南省建筑市场监管公共服务平台”获取投标人及拟派的项目经理信用信息情况：

序号	投标人名称	企业信用分值	拟派项目经理姓名	拟派项目经理信用分值	企业项目经理实名制平均考勤率	企业项目建筑工人实名制平均考勤率	备注
1	济南城建集团有限公司	0	祝恩丛	0	≥80%	≥80%	
2	西安市市政建设（集团）有限公司	未在河南省建筑市场监管公共服务平台查询到信息	高明昭	未在河南省建筑市场监管公共服务平台查询到信息	未在河南省建筑市场监管公共服务平台查询到信息	未在河南省建筑市场监管公共服务平台查询到信息	
3	河南省建设集团有限公司	0	郝听听	0	≥80%	≥80%	
4	天元路桥集团	未在河南省建	张传文	未在河南省建	未在河南省建	未在河南省建	

	有限公司	筑市场监管公共服务平台查询到信息		筑市场监管公共服务平台查询到信息	筑市场监管公共服务平台查询到信息	筑市场监管公共服务平台查询到信息	
5	洛阳腾飞建设工程有限公司	0	曹智辉	0	≥80%	75%	
6	河南六建建筑集团有限公司	0	刘林林	0	≥80%	≥80%	
7	河南省安装集团有限责任公司	0	张成会	0	≥80%	≥80%	
8	河南三建建设集团有限公司	0	胡书辉	0	≥80%	≥80%	
9	芜湖城	未在河	张强	未在河	未在河	未在河	

	市建设集团股份有限公司	南省建筑市场监管公共服务平台查询到信息		南省建筑市场监管公共服务平台查询到信息	南省建筑市场监管公共服务平台查询到信息	南省建筑市场监管公共服务平台查询到信息	
10	洛阳旭阳建设集团有限公司	0	刘银平	0	≥80%	≥80%	
11	洛阳市政建设集团有限公司	0	杨亚刚	0	≥80%	≥80%	
12	天一建设发展有限公司	0	侯俊杰	0	≥80%	≥80%	
13	中铁十五局集团有限公司	0	段会成	0	≥80%	≥80%	
14	新蒲建设集团	0	郜颖蕾	0	≥80%	≥80%	

	有限公司						
15	河南省第一建筑工程集团有限公司	0	张超	0	78%	≥80%	
16	无锡市市政设施建设工程有限公司	未在河南省建筑市场监管公共服务平台查询到信息	张健	未在河南省建筑市场监管公共服务平台查询到信息	未在河南省建筑市场监管公共服务平台查询到信息	未在河南省建筑市场监管公共服务平台查询到信息	

开标期间异议情况：_____“无”_____

三、评标委员会组成

（一）评标委员会组成

评标委员会由招标人依法组建。评标委员会共由 5 人组成，其中招标人代表 1 人、由洛阳市公共资源交易中心从河南省综合评标专家库中随机抽取的技术、经济等专家 4 人。

本次评标委员会主任 张静，由 ☒ 评标委员会成员一致推选 ☐ 招标人指定产生。

(二) 评标委员会成员名单

序号	专家姓名	身份证号	专业	备注 (招标人代表和远程异地专家需说明)
1	张静	411*****2414	经济	
2	卜绿叶	372*****4684	技术	
3	胡自军	320*****3253	技术	
4	付艳丽	413*****5125	技术	
5	李向红	410*****1040	技术	

(三) 特殊事项说明: _____ / _____

四、评标方法和标准

本次评标采用☒综合评估法/☐经评审的最低投标价法/☐其他方法, 具体标准详见招标文件第 三 章。

五、评标情况及说明

(一) 评标时间及地点

1、是否采用远程异地评标: _____ 否 _____

2、评标开始时间 _____ 2025 年 10 月 22 日 10 时 14 分 _____

3、评标地点： 评标三室

(二) 评标情况

1、初步评审

按照招标文件规定的评标标准和方法，评标委员会对各投标人的投标文件进行了形式评审、资格评审、响应性评审。经审查：中铁十五局集团有限公司、河南省建设集团有限公司不满足招标文件中施工组织设计“暗标”评审要求，河南省第一建筑工程集团有限责任公司变更签证优惠率不满足招标文件第六章最高投标限价相关要求，未通过初步评审，其余 13 家投标人的投标文件通过了初步审查（详见附表）。

2、详细评审

评标委员会根据招标文件规定的评标办法，对通过初步评审的各投标人的投标文件进行了详细评审。

投标人最终得分排序如下：

投标人名称	评审价格	技术部分	商务部分	综合部分	总分
洛阳市政建设集团有限公司	22842559.81	12.71	41.355	34.60	88.665
济南城建集团有限公司	22372963.32	10.73	38.398	34.30	83.428
洛阳旭阳建设集团有限公司	22811499.74	11.75	36.988	33.40	82.138
河南三建建设集团有限公司	23161589.30	11.00	36.993	34.00	81.993

洛阳腾飞建设工程集团有限公司	23236337.90	11.71	36.709	32.60	81.019
河南六建建筑集团有限公司	22339421.85	10.99	34.389	34.00	79.379
河南省安装集团有限责任公司	22715377.90	10.61	35.300	32.00	77.910
天一建设发展有限公司	22868412.26	10.81	32.266	34.00	77.076
新蒲建设集团有限公司	22727368.97	10.87	31.840	34.00	76.710
天元路桥集团有限公司	22923592.26	10.54	39.394	26.00	75.934
无锡市市政设施建设工程有限公司	22823053.61	10.28	34.990	26.00	71.270
芜湖城市建设集团股份有限公司	23503502.01	10.79	34.304	26.00	71.094
西安市市政建设（集团）有限公司	22783638.95	10.81	35.151	23.00	68.961

分项得分明细详见附表。

3、推荐中标候选人情况

序号	中标候选人 名称	投标报价(包含不可竞争费 用)	签订合同前需要处 理的事宜
1	河南三建建 设集团有限 公司	26616173.44	按招标文件有关要 求执行
2	河南六建建 筑集团有限 公司	25771644.17	按招标文件有关要 求执行
3	洛阳市政建 设集团有限 公司	26317097.46	按招标文件有关要 求执行
4	天一建设发 展有限公司	26326880.16	按招标文件有关要 求执行
5	济南城建集 团有限公司	25534904.30	按招标文件有关要 求执行
6	河南省安装 集团有限责 任公司	26196363.15	按招标文件有关要 求执行
7	洛阳旭阳建 设集团有限 公司	26198508.14	按招标文件有关要 求执行
8	新蒲建设集 团有限公司	26107025.52	按招标文件有关要 求执行
9	洛阳腾飞建	26693451.17	按招标文件有关要

	设工程集团 有限公司		求执行
10	天元路桥集 团有限公司	26324198.66	按招标文件有关要 求执行

4. 其他事项说明

- (1) 本次评标对技术标☒采用/☐不采用暗标评审
- (2) 本次评标☐采用/☒不采用远程异地评标
- (3) 本次评标☐采用/☒不采用分散评标
- (4) 其他需要说明的事项：_____ 无

六、中标候选人响应招标文件情况

1. 企业资质（若招标文件中无要求此项不填）

中标候选人名称	资质等级	证书编号
洛阳市政建设集团 有限公司	市政公用工程施工总承 包一级	D141054530
济南城建集团有限 公司	市政公用工程施工总承 包特级	D137045185
洛阳旭阳建设集团 有限公司	市政公用工程施工总承 包一级	D141162871
河南三建建设集团 有限公司	市政公用工程施工总承 包一级	D141004022
洛阳腾飞建设工程 集团有限公司	市政公用工程施工总承 包一级	D141073578
河南六建建筑集团 有限公司	市政公用工程施工总承 包一级	D141004484
河南省安装集团有	市政公用工程施工总承	D141001374

限责任公司	包一级	
天一建设发展有限公司	市政公用工程施工总承包一级	D141023448
新蒲建设集团有限公司	市政公用工程施工总承包特级	D141000936
天元路桥集团有限公司	市政公用工程施工总承包一级	D237365117

2. 企业业绩（若招标文件中无要求此项不填）

中标候选人名称	工程名称	建设单位	合同签订时间
洛阳市政建设集团有限公司	洛阳市国花路(机场路至春都路段)提升改造工程和工程监理项目第一标段:洛阳市国花路(机场路至春都路段)提升改造工程	洛阳市城市管理局	2021 年 10 月 12 日
	洛阳市玻璃厂路向北打通工程及新伊大街南延两项市政工程施工(II 标	洛阳市住房和城乡建设局	2020 年 1 月 8 日

	段:玻璃厂路 (中州路段至纱 厂北路段)建设 工程)		
济南城建集团 有限公司	济南新旧动能 转换先行区黄 河体育会展及 科技智造园区 基础设施(黄河 大道一期)工程 施工三标段	济南城建动能 转换开发建设 集团有限公司	2021 年 5 月 11 日
	高唐县城区雨 污分流基础设 施建设项目(西 城区老旧管网 改造) EPC	高唐县住房和 城乡建设局	2022 年 12 月 5 日
洛阳旭阳建设 集团有限公司	洛阳市偃师区 第二水厂二期 水源井及配套 管网项目	偃师区城市管 理局	2025 年 5 月 30 日
	通许县中水回 用项目 EPC 总承 包	通许县城市管 理局	2024 年 12 月 30 日
河南三建建设 集团有限公司	洛阳市西工区 住房和城乡建设	洛阳市西工区 住房和城乡建	2022 年 9 月 3 日

	设局涧滨北路 (衡山路至西环 路段) 建设工程 项目	设局	
	安阳市西区截 流渠工程施工- 四标段	安阳市住房和 城乡建设局	2023 年 12 月 08 日
洛阳腾飞建设 工程集团有限 公司	洛阳市孟津区 黄河西路提升 改造工程项目	洛阳市路通达 投资有限责任 公司	2023 年 12 月 6 日
	洛阳高新区道 路提升改造工 程	洛阳高新技术 产业开发区住 房和建设管理 局	2021 年 9 月 6 日
河南六建建筑 集团有限公司	洛阳市玻璃厂 路向北打通及 新伊大街南延 两项市政工程 施工(I 标段: 玻 璃厂路(九都路 至中州路段) 建 设工程)	洛阳市住房和 城乡建设局	2020 年 1 月 8 日
	洛阳市玄武门 大街(九龙台街 至启明北路段、	洛阳市住房和 城乡建设局	2021 年 2 月 19 日

	王城大道至纱厂北路段)提升改造工程施工第一标段		
河南省安装集团有限责任公司	洛阳市滨河南路(西苑桥至文仲大道段)拓宽改造工程施工项目二标段	洛阳市住房和城乡建设局	2022 年 6 月 8 日
天一建设发展有限公司	郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)机场北货运区周边市政廊道工程	郑州航空港经济综合实验区基础设施建设项目部	2020 年 12 月 7 日
	扶沟县站前路东延建设项目 1 标段	扶沟县城建投资发展有限公司	2020 年 6 月 21 日
新蒲建设集团有限公司	郑州市“一环十横十纵”示范街道整治提质工程中原区陇海路(西四环-嵩山路)项目第一标段: 陇海路(西四环-秦岭	郑州市中原区城市管理局	2020 年 12 月 12 日

	路)		
	霍尔果斯经济 开发区兵团分 区拓展区支路 配套项目一期- 工程（施工一标 段）	霍尔果斯经济 开发区兵团分 区正兴投资开 发有限公司	2021 年 10 月 25 日
天元路桥集团 有限公司	临沂高新区东 部片区污水管 网提升改造项 目	临沂高新市政 建设集团有限公司	2023 年 10 月 10 日
	临沂高新技术 产业开发区双 月园路（罗六路 -俄黄路）、火 炬路（沂河路- 龙湖路）改造项 目 EPC 总承包项 目	临沂高新技术 产业开发区园 区建设局	2023 年 6 月 19 日

3. 拟派项目经理资格（若招标文件中无要求此项不填）

中标候选人 名称	拟派项目经理 姓名	拟派项目经理职 业资格	证书编号
洛阳市政建 设集团有限 公司	杨亚刚	一级建造师（市 政公用工程）	豫 1412023202303371

济南城建集团有限公司	祝恩丛	一级建造师（市政公用工程）	鲁 1372024202501793
洛阳旭阳建设集团有限公司	刘银平	一级建造师（市政公用工程）	豫 1412017201729436
河南三建建设集团有限公司	胡书辉	一级建造师（市政公用工程）	豫 1412017201833604
洛阳腾飞建设工程有限公司	曹智辉	一级建造师（市政公用工程）	豫 1412018201900972
河南六建建筑集团有限公司	刘林林	一级建造师（市政公用工程）	豫 1412018201901178
河南省安装集团有限责任公司	张成会	一级建造师（市政公用工程）	豫 1452017201810195
天一建设发展有限公司	侯俊杰	一级建造师（市政公用工程）	豫 1412017201729603
新蒲建设集团有限公司	郜颖蕾	一级建造师（市政公用工程）	豫 1412017201730869
天元路桥集团有限公司	张传文	一级建造师（市政公用工程）	鲁 1372021202206138

4. 拟派项目经理业绩（若招标文件中无要求此项不填）

中标候选人 名称	拟派项目经 理姓名	工程名称	建设单位	合同签订时 间
/	/	/	/	/

七、特殊事项说明

- 1、评标过程中评标委员会成员是否有更换的情形：____/____。
- 2、评标过程中是否存在回退重新评标的情形：____/____；
- 3、澄清、说明或补正事项情况：____无____。
- 4、电子开评标系统是否出现预警或标红提示情形____有____，处理情况：____经核实后做无效投标处理____。
- 5、评标中出现的集体表决事项____无____，评标委员会成员的个人意见____/____，评标委员会最终结论____/____。
- 6、评标委员会成员对评审结果是否有不同意见或拒绝在评标报告上签字的情形____/____，不同意见或拒绝签字的理由____/____。
- 7、评标过程中的其他需要说明的情形：
 - (1) 河南三建建设集团有限公司：本地大型施工企业，熟悉本地建筑市场和建设情况，具备扎实的专业基础和丰富的实践经验，在专业能力、团队协作、风险应对等方面表现均衡，无明显短板。
 - (2) 河南六建建筑集团有限公司：本地大型施工企业，熟悉本地建筑市场和建设情况，具备扎实的专业基础和丰富的实践经验，在专业能力、团队协作、风险应对等方面表现均衡，无明显短板且投标价低。
 - (3) 洛阳市政建设集团有限公司：本地大型施工企业，资质较高，熟悉本地建筑市场和建设情况，具备扎实的专业基础和丰富的实践经验，具备优秀的团队协作精神，善于整合团队资源并促进成员间高效协作，在专业能力、团队协作、风险应对等方面表现均衡，无明显短板。
 - (4) 天一建设发展有限公司：外地施工企业，资质较高，具备扎实的专业基础和丰富的实践经验，在专业能力、团队协作、风险应对等方面表现均衡，无明显

短板。

(5) 济南城建集团有限公司：外地大型施工企业，资质高，具备扎实的专业基础和丰富的实践经验，在专业能力、团队协作、风险应对等方面表现均衡，无明显短板且投标报价最低。

(6) 河南省安装集团有限责任公司：本地大型施工企业，资质较高，熟悉本地建筑市场和建设情况，在专业能力、团队协作、风险应对等方面表现均衡，无明显短板且投标报价较低。

(7) 洛阳旭阳建设集团有限公司：本地施工企业，资质较高，熟悉本地建筑市场和建设情况，具备扎实的专业基础和丰富的实践经验，在专业能力、团队协作、风险应对等方面表现均衡，无明显短板。

(8) 新蒲建设集团有限公司：外地大型施工企业，资质高，具备扎实的专业基础和丰富的实践经验，具备优秀的团队协作精神，善于整合团队资源并促进成员间高效协作，在专业能力、团队协作、风险应对等方面表现均衡，无明显短板且投标报价较低。

(9) 洛阳腾飞建设工程集团有限公司：本地大型施工企业，资质较高，熟悉本地建筑市场和建设情况，在专业能力、团队协作、风险应对等方面表现均衡，无明显短板。

(10) 天元路桥集团有限公司：外地施工企业，资质较高，具备扎实的专业基础和丰富的实践经验，在专业能力、团队协作、风险应对等方面表现均衡，无明显短板。

建议结合最新《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》(CJJ68-2016)进行标准化管理，确保工程安全与质量达标。

(1) 智能化设计：采用物联网传感器实时监测水位、流量，实现自动启停功能，减少人工干预误差。

(2) 多泵组合配置：采用“主泵-备用泵”模式，提升系统冗余度，避免单泵故障导致系统瘫痪。

(3) 材料选择：泵站筒体采用玻璃钢材质（FRP），符合抗压强度 $\geq 30\text{MPa}$ 标准；格栅、爬梯等部件采用不锈钢材质防锈蚀。

(4) 混凝土浇筑：大体积混凝土需添加抗裂膨胀剂，分层浇筑并落实“内降外保”措施，确保抗渗等级P10 标准。

(5) 安装精度：基础平整度误差控制在 5mm/m 内，设备柔性接口减少振动传递。

(6) 验收标准：连续运行 24 小时无故障，流量、扬程参数符合设计要求，并提供完整技术资料。

(7) 超危大工程管控：高支模、深基坑需编制专项方案，配备盘扣式脚手架提升安全性。

(8) 工期规划：采用平行施工法，基础与主体同步推进，关键节点设置节点工期目标并实施动态调整。

(9) 安全措施：施工前进行安全培训，现场配备安全帽、护目镜等防护装备，设置警示标志并定期检查设备运行状态。

评标委员会成员（签字）：



_____ 评标委员会

2025 年 10 月 22 日

备注：全文空格部分不得为空，不涉及的填“无”。

监督：陆奇志