

工程竣工验收报告

一、工程概况

工程名称	洛阳民俗博物馆 祖师庙消防工程项目	工程地点	洛阳市北大街祖师庙
建筑性质	古建筑（文保单位）	工程造价	53.1 万元
结构类型	砖木结构	层数	一层
开竣工日期	2025.8.22 - 11.21	施工天数	60 天
建设单位	洛阳民俗博物馆	监理单位	河南赛博信息工程监理有限公司
设计单位	中科瑞城设计有限公司	施工单位	中科建发工程有限公司
主要内容	本工程为洛阳民俗博物馆祖师庙消防工程项目，主要内容为祖师庙内的火灾自动报警及其联动系统、消防电话系统、消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统、图像型火灾探测器系统、消防配电、室内消火栓系统、室外消火栓系统及微型消防站的设备配置、简易喷淋系统等。		

二、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

2025年 11 月 21 日，建设单位组织设计、施工、监理等单位对 洛阳民俗博物馆祖师庙消防工程项目 的各项内容进行了全面的工程验收，综合评定该工程各分部分项符合设计及规范要求，验收合格。

施工单位 (签章) 项目负责人: 李强 日期: 2025.11.21	监理单位 (签章) 监理工程师: 李强 日期: 2025.11.21	设计单位 (签章) 项目负责人: 高彩琴 日期: 2025.11.21	建设单位 (签章) 甲方代表: 陈永 日期: 2025.11.21
--	--	---	---