

禹州市公安局驾考中心建设项目 10kV 配电工程项目竣工报告

工 程 项 目：禹州市公安局驾考中心建设项目 10kV 配
电工程项目（不见面开标）

工 程 类 别：配网
施 工 单 位：河南省港地建设集团有限公司
项 目 负 责 人：解亚洲

开 工 日 期：2023 年 01 月 10 日

竣 工 日 期：2023 年 02 月 05 日

填 报 日 期：2023 年 02 月 05 日



工程验收内容	经验收：本工程共组立 15 米电杆 1 基，12 米电杆 8 基，架设导线 JKLYJ-10-120--399 米*3，非开挖拉管敷设电缆 WDZ-YJLV222-8.7/15—3*240—210 米，直埋敷设电缆 WDZ-YJLV222-8.7/15—3*120—60 米，安装箱式变压器 3 台，柱上智能开关 1 台，隔离开关 1 组，避雷器 2 组，高压计量 1 套，GJ-80 普通拉 2 套。
施工承包单位报审	我方已按合同要求完成了以上工程，经自检合格，请予以检查和验收。 附件： 1. 试验报告、安装记录 2. 隐蔽工程记录 3. 其他：  施工承包单位：(章) 项目负责人：(签名) 施工负责人：(签名)  日期：2023 年 2 月 5 日
监理单位审查	审查意见： 经初步验收，该工程 1. 符合我国现行法律、法规要求； 2. 符合我国现行工程建设标准； 3. 符合设计文件要求； 4. 符合施工合同要求。 综上所述，该工程初步验收合格，可以组织正式验收。  项目监理机构： 总监理工程师：(签名) 项目监理部 日期：2023 年 2 月 7 日 
竣工验收会签	业主验收意见： 验收合格  主管部门：(章) 负责人：(签名) 日期：2023 年 2 月 8 日 



竣工验收证书

工程名称	禹州市公安局驾考中心建设项目 10kV 配电工程项目（不见面开标）		开工日期	2023 年 1 月 10 日			
施工单位	河南省港灿建设集团有限公司		竣工日期	2023 年 2 月 5 日			
合同造价（万元）			施工决算（万元）				
验收范围及数量：本工程共组立 15 米电杆 1 基，12 米电杆 8 基，架设导线 JKLYJ-10-120—399 米*3，非开挖拉管敷设电缆 WDZ-YJLV222-8.7/15—3*240—210 米，直埋敷设电缆 WDZ-YJLV222-8.7/15—3*120—60 米，安装箱式变压器 3 台，柱上智能开关 1 台，隔离开关 1 组，避雷器 2 组，高压计量 1 套，GJ-80 普通拉 2 套。							
存在问题及处理意见：							
						对工程质量的评价	
						竣工验收日期 2023 年 2 月 8 日	
						参与竣工验收单位意见	
建设单位		监理单位		设计单位			
（盖章） 禹州市公安局驾考中心		（盖章） 河南省港灿建设集团有限公司		（盖章） 河南省港灿建设集团有限公司			
勘察单位		邀请单位					
（盖章）		（盖章）					

